



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.574.п.005820.03.06 от 07.03.06

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Портландцемент пластифицированный расширяющийся MACFLOW

изготовленная в соответствии
СТО 70386662-002-2005

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

Организация-изготовитель
ООО "Строительные системы"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Строительные системы", Моск. обл., Подольский р-н, п. Львовский

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Свидетельство о гос. регистрации №1035011462089 от 01.08.2003г.

Сертификаты на составляющие.

Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО №3-942/0249 от 01.03.2006г.

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №2536-7 от 06.03.2006г.

№0586150

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Удельная эффективная активность
природных радионуклидов (Аэфф) - 68

Строительный материал 1 класса

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

до 370 Бк/кг

Область применения:
все виды строительства

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, изготовитель



Заключение действительно до 07.03.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.Л. Гавриленко